

Nombre del Servidor Público J. Guadalupe Rivera Lara  
Con el Puesto de Perforista, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección Geohidrología y Perforación  
Comisionado a 60 domini de matanzana  
S.L.P.

el (los) día (s) 14 y 15 de Enero del 2019 con ✓  
número de Oficio DC/SGP/19/007 Con el objeto de continuar con los  
trabajos de perforación

Resultando de mi comisión lo siguiente;

nos trasladamos de Eje 134 Zona Industrial  
Agodorniz de Matanzana controlar el pozo para  
Prueba de bomba estando el pozo 100-Mts  
instalamos bomba instalamos la a una  
profundidad de 72.40 quedamos conscientes  
que a esta la profundidad 65 Mts el pozo  
no tiene gasto eso fue lo que  
estoy segura - 65 para abajo ay  
duda

Elaborando este informe el día 18 de Enero de 2019 ✓

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

J. Guadalupe Rivera Lara  
EL COMISIONADO

J. Sánchez  
ING. JAVIER SÁNCHEZ BARRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO