

Nombre del Servidor Público Gerardo Izquierdo Sanchez
 Con el Puesto de Jefe de Seccion Credenci N/A
 Adscrito a la Dirección Dirección de Construcción
 COMISIONADO A: Cerro Gordo Villa de Zaragoza S.L.P, Corcovada Mpio de villa Hidalgo, y Corte II Mexquitic de Carmona
 el (los) día (s) 23 AL 25 de Enero de 2019 con
 número de Oficio DC/DSUP/18/64 Con el objeto de:

Resultando de mi comisión lo siguiente:

23/01/2019
 El día de hoy se visito la obra de Planta de tratamiento en la comuidad de Cerrogordo el Municipio de Villa de Zaragoza, se hizo recorrido junto con el contratista y se verifico que se esta trabajando en habilitado de acero, cimbra y colados de concreto en todas las estructuras, cabe hacer mencion que a la fecha no hay solucion al tema de la linea electrica y se espera que el Municipio defina en estos dias el punto donde se hara dicha conexion., se le instruyo al contratista para que aumente su fuerza de trabajo en todos sus frentes y agilice los colados lo mas rapido posible.

24/01/2019
 El día de hoy se supervisaron los trabajos en la obra de planta de tratamiento en la comunidad de Corcovada en el Municipio de Villa Hidalgo en la cual se verifica que se esta trabajando en los terraplenes de las lagunas y colados de la estructura del desarenador, el emisor se ve ejecutado al 100% y se esta trabajando tambien en los detalles de la

25/01/2019
 Con esta fecha se tenia programado visitar la obra de drenaje sanitario en el municipio de Mexquitic de Carmona, pero por instrucciones de la Direccion de Construcion se visito el Municipio de Villa de Reyes para hacer un recorrido en la obra de Emisor de Drenaje Snitario y dar a conocer los alcances de este al Director del Organismo Operador de Agua potable, se recorrio desde la conexion hasta donde se construyo el Pretratamiento en el sitio donde sera la Planta de Tratamiento, lo unico pendiente fue enviarle por archivo digital planos de la obra los cuales en cuanto haya oportunidad se enviarian.



PTAR CORCOVADA MPIO. DE VILLA HIDALGO



COLADO EN PTAR CERROGORDO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

Gerardo Izquierdo Sanchez

 Jefe de Seccion

Ing. Victor Segura Arteaga

 Director de Construcción (CEA)
 Comisión Estatal del Agua