

Nombre del Servidor Público Ricardo Pineda Valdez  
Con el Puesto de Jefe de Sección Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección \_\_\_\_\_  
Comisionado a La Tmaja de Salidad de Guadalupe S.A.P

el (los) día (s) 15 de mayo de 2019 con  
número de Oficio DC/SEP/19/472 Con el objeto de \_\_\_\_\_

Resultando de mi comisión lo siguiente:

se dice el voltaje encontrado es de 230 apto para  
poner a funcionar la Bomba se Reviso el arrancador  
se puso a funcionar el equipo funcionando corre-  
ctamente se mando el agua a la comunidad  
llegando a la mayor parte de la gente se enue-  
ntra un tubo cañado de la Rosca se diagnostica  
que dicho sistema funciona perfectamente nada  
mas es falta de operatividad

Elaborando este informe el día 20 de mayo de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

EL COMISIONADO

Ricardo Pineda Valdez

J. Sánchez Barra  
ING. JAVIER SÁNCHEZ BARRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO