



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

INFORME DE COMISIÓN CEA/DP/010/2024

Nombre del Servidor Público ALMA LOURDES VAZQUEZ AZPEITIA
 Con el Puesto de TECNICO NO ESPECIALIZADO, Credencial Núm. _____
 Adscrito a la Dirección DE PROYECTOS
 Comisionado a HUIZACHILLOS, SAN PEDRO OJO ZARCO, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
 el (los) día (s) 12 DE MAYO del 2024 con
 número de Oficio CEA/DP/010/2024 Con el objeto de APOYO A ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO A UNA INSPECCIÓN JUDICIAL.

SE REALIZO VISITA TÉCNICA, CON EL OBJETIVO DE CONSTATAR QUE SE HAYAN ATENDIDO LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS PARA PROVEER DE AGUA POTABLE AL C. JUAN CARLOS AGOSTO RODRÍGUEZ, O EN SU CASO, QUE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROPONEN PARA QUE LA PARTE AMPARISTA ESTE EN POSIBILIDAD DE RECIBIR EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO.
 SE DETERMINO, EL DÍA DE LA VISITA A LA HORA QUE SE LLEVÓ A CABO, SE VERIFICÓ QUE EL DOMICILIO DEL AMPARISTA SI CONTABA CON EL SUMINISTRO DE AGUA A RAZÓN DE 0.22 LITROS POR SEGUNDO. PARTIENDO DEL CAUDAL ANTERIOR QUE SE SUMINISTRA EN 4 HORAS DEL DOMINGO SE ABASTECE AL DOMICILIO UN VOLUMEN DE 3,168 LITROS, EL CUAL SI SE ALMACENA Y SE REPARTE EN LOS SIETES DÍAS DE LA SEMANA CORRESPONDEN 452.6 LITROS POR DÍA, MISMO QUE, CONSIDERANDO 5 HABITANTES EN LA VIVIENDA LES CORRESPONDE UNA DOTACIÓN DE 90.5 LITROS POR HABITANTE AL DÍA.

Elaborando este informe el día 15 de MAYO de 2024

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

ING. SERGIO CERDA ZEPEDA
DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. ALMA LOURDES VÁZQUEZ AZPEITIA
COMISIONADO